



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina
Servizio 3 Tecnico Urbanistica - Igiene

ORD. n. 03 del 28.01. 2021

IL SINDACO

VISTA la nota 20210-1005 del 56.01.2021 acquisita al protocollo dell'Ente in data 27.01.2021 al n.2721, con la quale il gestore idrico ACQUALATINA S.p.A., comunica i valori di torbidità riscontrati presso le captazioni di Capodacqua e Mazzoccolo e dei relativi comuni serviti;

VISTO che il valore di torbidità riscontrato presso il punto di campionamento Codice 21APOO286 di Minturno Font. Via Antonio Sebastiani risulta essere **3,1 (NTU)**;

VISTO il protocollo operativo. con il quale, il tavolo tecnico, riunitosi in data 21.01.2020. individuava in **(2,0 NTU)** il valore massimo accettabile di torbidità;

ATTESO che al momento non sussistono i presupposti per il **consumo dell'acqua ad uso umano** come prevede il d.lgs. 31/01;

RITENUTO provvedere in merito a tutela e a salvaguardia della salute e della incolumità pubblica;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31;

VISTO l'art. 54 comma 2° T.U.O.E.L. Del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Il divieto temporaneo dell'utilizzo dell'acqua, erogata dal gestore pubblico per usi igienici ed alimentari;

INFORMA

Che il presente atto sarà suscettibile di revoca, non appena saranno riscontrati valori conformi alla vigente normativa, per il consumo dell'acqua come bevanda o per la preparazione dei cibi, a seguito delle debite verifiche degli organi competenti.

DISPONE

che al presente provvedimento, venga data la massima pubblicità e diffusione mediatica, demandando al Comando di Polizia Municipale gli adempimenti al riguardo necessari, nonché pubblicata sul sito internet del Comune di Minturno.

Minturno, li 28 gennaio 2021



IL SINDACO
Dr. Gerardo STEFANELLI